

質疑回答書

件名 西栗倉村公共施設等で使用する電力の供給

更新日 令和5年9月14日

番号	質問事項	回答事項
1	「別紙1～3 電力供給仕様書添付資料」の別紙2（月別使用電力量）において、No17 新宿泊交流施設の契約電力が「建設中」となっております。お見積りするにあたり、契約電力が必要となりますため、具体的な数値（契約電力）を教えてくださいませんか。	No.17 新宿泊交流施設の契約電力は175kW（電灯：100kW、動力:75kW）となります。