2025 年 5 月 22 日　報 告

水質管理目標設定項目検査成績書(浄水)

No. Q2500173

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関第5号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL(086)246-6257

受付年月日 2025年5月15日

依頼者住所	英田郡西粟倉村影石33-1			
依頼者名称及び代表者氏名	西粟倉村長			
採水年月日	2025年 5月 15日		採水時刻	7時43分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 20.0 ℃	水温: 17.5 ℃
水源の名称	中央簡易水道			
採水地点	西粟倉駅			
採水者	[redacted]		(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団	

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
ー 以下余白 ー					

検査期間	2025 年 5 月 15 日 ～ 2025 年 5 月 22 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長 [redacted]

457997508001

2025 年 5 月 22 日　報告

水質管理目標設定項目検査成績書(浄水)

No. Q2500174

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL(086)246-6257

受付年月日 2025年5月15日

依頼者住所	英田郡西粟倉村影石33-1			
依頼者名称及び代表者氏名	西粟倉村長			
採水年月日	2025年 5月 15日		採水時刻	8時32分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 20.0 ℃	水温: 17.8 ℃
水源の名称	中央簡易水道(塩谷)			
採水地点	役場給湯室			
採水者	[redacted]		(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団	

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2025 年 5 月 15 日 ～ 2025 年 5 月 22 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長 [redacted]

457997509001

2025 年 5 月 22 日 報告

水質管理目標設定項目検査成績書(浄水)

No. Q2500175

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第68号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL(086)246-6257

受付年月日 2025年5月15日

依頼者住所	英田郡西粟倉村影石33-1			
依頼者名称及び代表者氏名	西粟倉村長			
採水年月日	2025年 5月 15日		採水時刻	8時54分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 20.8 ℃	水温: 16.8 ℃
水源の名称	北部簡易水道			
採水地点	あわくら建設作業場			
採水者	[redacted]		(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団	

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2025 年 5 月 15 日 ～ 2025 年 5 月 22 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長 [redacted]

457997510001

2025 年 5 月 22 日　報告

水質管理目標設定項目検査成績書(浄水)

No. Q2500176

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第68号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2025年5月15日

依頼者住所	英田郡西粟倉村影石33-1			
依頼者名称及び代表者氏名	西粟倉村長			
採水年月日	2025年 5月 15日		採水時刻	8時07分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 17.0 ℃	水温: 15.0 ℃
水源の名称	引谷簡易水道			
採水地点	威徳神社			
採水者	[redacted]		(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団	

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2025 年 5 月 15 日 ～ 2025 年 5 月 22 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長 [redacted]

457997511001